



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДА-  
ЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Отделение надзорной деятельности и профилактиче-  
ской работы по Центральному району

Территориальный отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы №1

ул. Интернациональная, 58, г. Барнаул, 656056,

телефон 63-35-61, факс 63-35-61

E-mail: TO633561@yandex.ru

13.02.2020г. № 38

МБДОУ ЦРР - "Детский сад № 80".

Алтайский край, г. Барнаул,  
Змеиногорский тракт, 86.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

Я, Начальника ОНД и ПР по Центральному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Ермаков А.С., рассмотрев административный материал № 38 от 12.02.2020г. в отношении МБДОУ ЦРР - "Детский сад № 80", установил причины административного правонарушения условия, способствовавшие его совершению:

12.02.2020г. в «12» час. «00» мин. в зданиях, помещениях и на территории МБДОУ ЦРР - "Детский сад № 80".

по адресу (адресам): Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 86, 104м/2, 104м/3.

нарушены/не выполнены: Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390,

На путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение. (МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД № 80" Змеиногорский тракт, 86)	ст.6 п. 1, ст.4 п. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 п. 7.62 СНиП 23-05-95
Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа. (МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД № 80" Змеиногорский тракт, 104м/2 и 104м/3)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 09.01.2019) "О противопожарном режиме", п. 35.
Ограждения на крыше здания находится в не исправном состоянии. Не произведена очистка от снега и наледи в зимнее время ограждений на крыше здания. (МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД № 80" Змеиногорский тракт, 86)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 09.01.2019) "О противопожарном режиме", п. 24.
Не организовано проведение проверок работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверок. (МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД № 80" Змеиногорский тракт, 104м/2 и 104м/3)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 09.01.2019) "О противопожарном режиме", п. 61.
Не в полном объеме объект защиты обеспечен, планом эвакуации людей при пожаре. (МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД № 80" Змеиногорский тракт, 104м/2 и 104м/3)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 09.01.2019) "О противопожарном режиме", п. 7.
Отсутствуют механизмы для самозакрывания противопожарных дверей. (МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД № 80" Змеиногорский тракт, 104м/2 и 104м/3)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 09.01.2019) "О противопожарном режиме", п. 37(1).
Отсутствует проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола). (МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД № 80" Змеиногорский тракт, 86)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 09.01.2019) "О противопожарном режиме", п. 21.
Отсутствует требуемый предел огнестойкости и дымогазо-непроницаемости в местах пересечения противопожарных преград. (МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД № 80" Змеиногорский тракт, 86)	Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 09.01.2019) "О противопожарном режиме", п.22.

пункты, которых указаны в протоколе № 38 об административном правонарушении от 12.02.2020 г., составленном в отношении МБДОУ ЦРР - "Детский сад № 80", по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, копия которого Вам вручена.

Невыполнение указанных требований стало возможным:

-в вследствие недостаточного контроля за исполнением требований пожарной безопасности  
(причины и условия невыполнения требований пожарной безопасности)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо устранить вышеперечисленные нарушения.

В течение 1 (одного) месяца (до 13.03.2020г.) с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление внес:

Начальника ОНД и ПР по Центральному району  
ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Алтайскому краю Ермаков А.С..



Настоящее представление получил: 13.02.20 г. ✓ И.И. Воеводина

дата,

подпись

Ф.И.О

Представление направлено: — \_\_\_\_\_

дата, исходящий №