



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 05/132

г. Барнаул, ул. М.Горького, 28  
(место выдачи предписания)

«18» марта 2024 г.

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Ферштант Ириной Евгеньевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка «Детский сад №80», адрес место нахождения: 656045, Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 86; и места осуществления деятельности: 656045, Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 86, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 104м/2, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 104м/3.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Согласно заключению эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» от 15.03.2024 №05/319 проба воды питьевой централизованного водоснабжения (разводящая сеть) кран моечной ванны кухонной посуды по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 86 не соответствует по микробиологическому показателю «энтерококки» результат исследований обнаружено, при нормативе не допускается, что является нарушением требований п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл. III таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 28.02.2024 №14819.

2. Согласно заключению эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» от 15.03.2024 №05/319 проба воды питьевой централизованного водоснабжения (разводящая сеть) кран моечной ванны в буфетной группы №2 по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 104м/3 не соответствует по органолептическому показателю мутность результат исследований 2,3 мг/дм<sup>2</sup>, при нормативе не более 1,5 мг/дм<sup>2</sup>, что является нарушением требований п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл. III таб. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 29.02.2024 №15294.

3. Согласно заключению эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» от 15.03.2024 №05/319 проба воды питьевой централизованного водоснабжения (разводящая сеть) кран моечной ванны в буфетной группы №2 по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 104м/2 не

соответствует по органолептическому показателю мутность результат исследований 2,1 мг/дм<sup>2</sup>, при нормативе не более 1,5 мг/дм<sup>2</sup>, что является нарушением требований п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл. III таб. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 28.02.2024 №14320

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить соответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: «энтерококки» воды питьевой централизованного водоснабжения (разводящая сеть) кран моечной ванны кухонной посуды по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 86 в соответствии с требованиями п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл. III таб. №3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2. Обеспечить соответствие гигиеническим нормативам по гигиеническому показателю «мутность» воды питьевой централизованного водоснабжения (разводящая сеть) кран моечной ванны в буфетной группы №2 по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 104м/3, и кран моечной ванны в буфетной группы №2 по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 104м/2 в соответствии с требованиями п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл. III таб. №3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

**Срок исполнения: 22.04.2024** (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка «Детский сад №80» 65645, Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, д. 86

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28; тел./факс 24-99-49; эл.почтой E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru или odr@22.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «22» апреля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)


И.Е. Ферштант

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » 05 2024 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: